ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Olomouc
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc

H O D N O C E N Í

výsledků obsahu olova v pitné vodě
Náhradní rozvod vody

Objekt: **Universita Palackého v Olomouci, Vodární 6**

Objednatel: **Universita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, 771 47 Olomouc**

Datum odběru: **13.10.2026**

Monitoring provedl: **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří – pracoviště Olomouc**

Hodnocení monitoringu provedl:
RNDr. Martin Halata
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Datum: **16.10.2026**

Počet stran: **2**

H O D N O C E N Í

Odběry: Odběry během dne (RDT) byly provedeny dne 13.10.2026 pracovníkem ZÚ Ostrava (Halata).

Analýzy: Vlastní analýzy odebraných vzorků byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři č. 1393 – Centrum hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Výsledky stanovení olova:

Místo odběru (text)	Č.vzorku	Pb µg/l
UP Olomouc, Vodární 6, podzemí, P1.05, místnost přívodu vody z ul. Kačení	118778	1,52
UP Olomouc, Vodární 6, přízemí, chodba, pitko, rozvod plast z ul. Kačení	118780	3,17
UP Olomouc, Vodární 6, 3.p., chodba, pitko, rozvod plast ul. Kačení	118783	3,38

Hodnocení dle: Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Na vstupu do budovy (vzorek 118778) a na 2 odběrných místech (pitko v přízemí (118780) a pitko ve 3. patře (118783)) voda vyhovuje obsahem olova limitní hodnotě (10 ug/l) stanovené ve výše uvedené vyhlášce.
Z hlediska obsahu olova lze tedy v těchto odběrných místech vodu hodnotit jako pitnou.

Hodnocení provedl: RNDr. Martin Halata, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

V Olomouci, 16.10.2026

RNDr. Martin Halata

Digitálně podepsal RNDr. Martin Halata
Datum: 2026.10.16 11:25:17 +02'00'

Poznámky:
RDT – odběr v náhodnou denní dobu